

Grzybów dn. 05.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – 55/2017

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :

Armatura na rurociąg magistralny E1. Polaniec –Kopalnia Siarki Osiek (rurociąg OR603) do wyjścia z węzła grzewczego w Elektrowni Polaniec w miejsce nieprawidłowych/uszkodzonych.

Dostawa do Kopalni Siarki Osiek, 28-221 Osiek, Magazyn 20

ZASUWA DN400 PN40 – 2 sztuki

Typ ZKR-S/PN40/ zasuwy przeznaczone do zabudowy w instalacjach rurociągowych przewodzących nieagresywne i nietoksyczne czynniki robocze.

Wykonanie w odmianie do spawania z przystosowaniem do napędu elektromechanicznego.

Medium: woda o temp 200C

Wykonanie materiałowe:

Kadłub–staliwo węglowe, pokrywa–stal nierdzewna, klin–staliwo węglowe, trzpień-X20Cr13, X39CrMo17-1,

Powierzchnie uszczelniające – stal nierdzewna (18%Cr-9%Ni), stellit

Szczeliwo dławicowe – grafitowe zbrojone

Uszczelnienie pokrywy – grafitowe zbrojone

Badania odbiorowe: PN-EN 12266-1, szczelność zamknięcia – klasa B

ZASUWA DN400 PN40 – 1 sztuka

Typ ZKR-S/PN40/ zasuwa przeznaczona do zabudowy w instalacjach rurociągowych przewodzących nieagresywne i nietoksyczne czynniki robocze.

Wykonanie w odmianie do spawania, z napędem ręcznym.

Medium: woda o temp 200C

Wykonanie materiałowe:

Kadłub–staliwo węglowe, pokrywa–stal nierdzewna, klin–staliwo węglowe, trzpień-X20Cr13, X39CrMo17-1,

Powierzchnie uszczelniające – stal nierdzewna (18%Cr-9%Ni), stellit

Szczeliwo dławicowe – grafitowe zbrojone

Uszczelnienie pokrywy – grafitowe zbrojone

Badania odbiorowe: PN-EN 12266-1, szczelność zamknięcia – klasa B

1. Złożona oferta powinna zawierać:
 - datę ważności oferty
 - cenę łącznie z propozycją płatności
 - termin dostawy od złożenia zamówienia
 - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska i nr tel.
 - świadectwo jakości 3.1 wraz z atestami materiałowymi
 - warunki dostawy
 - propozycję dostawy (transport, opakowania)

2. Termin składania ofert do **07.07.2017 r.**

Oferty należy wysłać na e-mail: siarkopol.przetargi@grupaazoty.com

3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.

4. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyny

5. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:

- a. Cena - 95%
- b. Termin płatności - 5%

6. Upoważnione osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Przedstawiciel Działu Zakupów – Wiktor Zieliński – +48 726 100 433

Departament Handlu i Logistyki

DYREKTOR
Anna Baran
Anna Baran
PEŁNOMOCNIK