

 Grupa Azoty S.A.	Dokumentacja Jakościowa		Logo wykon.
	Nr. Oprac.:	Nr. Dok.:	Nazwa wykon.

Załącznik nr 7.5

	Protokół nr/IS/..... (rok)
	Data odbioru

Protokół płukania dla instalacji grzewczej

Nazwa zadania inwestycyjnego		
Numer zadania	I-...../.....	Umowa/Zamówienie* nr
Inwestor	Grupa Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów		
Adres inwestycji		
Branża	Sanitarna		
Odbiór	<input type="checkbox"/> częściowy <input type="checkbox"/> całkowity <input type="checkbox"/> końcowy **		
Wykonawca(Nazwa i adres firmy)		
Odbiór techniczny na podstawie	<input type="checkbox"/> wniosku o dokonanie odbioru technicznego** <input type="checkbox"/> dokumentacja projektowa <input type="checkbox"/> Dziennik Budowy <input type="checkbox"/> Inne(wyszczególnić jakie)		
Przedmiot odbioru	Instalacja grzewcza w obiekcie (adres i lokalizacja instalacji dla której przeprowadzany jest odbiór)		

Wykonawca w dniu przeprowadził płukanie instalacji grzewczej czystą wodą, aż do uzyskania wypływu płuczącej wody tej samej czystości.

Obsługiwana armatura tj. zawory odcinające została całkowicie otwarta: ☐ TAK ☐ NIE **

Wrażliwe łączniki i aparaty zostały usunięte i zastąpione adapterami lub mostkami z elastycznych przewodów: ☐ TAK ☐ NIE **

Wbudowane filtry przed zaworami były czyszczone po splukaniu wodą: ☐ TAK ☐ NIE **

Płukanie przeprowadzono od głównego zaworu odcinającego w kolejności płukania odcinkami do najdalej położonego punktu poboru.

Wnioski:	Instalacja grzewcza została przepłukana prawidłowo <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE **
Uwagi

Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty

-(wyszczególnić jakie)
-

Komisja w składzie***

Uczestnik odbioru	Imię i Nazwisko	Podpis i pieczęć
Przedstawiciel Inwestora		
Przedstawiciel Inwestora		
Kierownik Budowy/ Robót Sanitarnych		
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego		
Inni		

* Niepotrzebne skreślić

** Wybrać właściwe

*** Dostosować według potrzeb

00	xx.xx.2024	Dokumentacja Jakościowa				
Rew.	Data	Temat/Opis	Opracował	Sprawdził	Zatwierdził	Str.: