

	Dokumentacja Jakościowa		Logo wykon.
	Nr. Oprac.:	Nr. Dok.:	Nazwa wykon.

Załącznik nr 7.17

	Protokół nr/IS/..... (rok)
	Data odbioru

Protokół odbioru systemu alarmowego sieci preizolowanej
(sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń)

Nazwa zadania inwestycyjnego		
Numer zadania	I-...../.....	Umowa/Zamówienie* nr
Inwestor	Grupa Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów		
Adres inwestycji		
Branża		
Odbiór	<input type="checkbox"/> częściowy <input type="checkbox"/> całkowity <input type="checkbox"/> końcowy **		
Wykonawca(Nazwa i adres firmy)		
Odbiór techniczny na podstawie	<input type="checkbox"/> wniosku o dokonanie odbioru technicznego** <input type="checkbox"/> dokumentacja projektowa <input type="checkbox"/> Dziennik Budowy <input type="checkbox"/> Inne(wyszczególnić jakie)		
Przedmiot odbioru	Sieć/ przyłącz* (adres i lokalizacja obiektu dla której przeprowadzany jest odbiór)		

W dniu Wykonawca dokonał sprawdzenia oporności pętli pomiarowych odcinka (określić odcinek - lokalizacja).

Stwierdzono:

Wyniki pomiarów:	Zasilanie:	Powrót:
Długość nadzorowanego odcinka [m]		
Opór elektryczny pętli pomiarowej [Ω]		
Rezystancja izolacji [MΩ]		

UWAGI:.....
.....
.....

Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty

1.(wyszczególnić jakie)

Komisja w składzie***

Uczestnik odbioru	Imię i Nazwisko	Podpis i pieczęć
Przedstawiciel Inwestora		
Przedstawiciel Inwestora		
Kierownik Budowy/ Robót Sanitarnych		
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego		
Inni		

* Niepotrzebne skreślić

** Wybrać właściwe

*** Dostosować według potrzeb

00	xx.xx.2024	Dokumentacja Jakościowa				
Rew.	Data	Temat/Opis	Opracował	Sprawdził	Zatwierdził	Str.: